



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010309662674

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器

KB02-50,KB02-63,KB02-100,KB02-125(型号解释详见附件); Ue:AC380V;Ui:AC690V;Ie:热磁
式:KB02-50:25A,32A,40A,45A,50A;KB02-63:63A;KB02-100:80A,100A;KB02-125:125A;电子
式:KB02-50:50A(Ir:20A~50A);KB02-63:63A(Ir:25A~63A);KB02-100:100A(Ir:40A~
100A);KB02-125:125A(Ir:50A~125A);Ith:KB02-50:50A;KB02-63:63A;KB02-100:100A;KB02-125:125A;Ics:50kA;
使用类别:AC-43,AC-44;极数:3P;辅助触头:2NO,1NC;AC-15;Ie:6A;Ue/Ie:380V/6A;报警触
头:2NO;AC-15;Ie:3A;Ue/Ie:220V/3A;

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 09 月 20 日 有效期至: 2023 年 09 月 20 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 12 月 18 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010309599942

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器

KB02-12,KB02-16,KB02-18(详见附件); Ue:AC380V/AC690V;Ui:AC690V;Ie:热磁
式:KB02-12:0.25A,0.4A,0.63A,1.0A,1.6A,2.5A,4.0A,6.3A,10A,12A;KB02-16:16A;KB02-18:18A;电子
式:KB02-12:0.4A(Ir:0.16A~0.4A),1.0A(Ir:0.4A~1.0A),2.5A(Ir:1.0A~2.5A),6.3A(Ir:2.5A~6.3A),12A(Ir:4.8A~
12A);KB02-16:16A(Ir:6.4A~16A);KB02-18:18A(Ir:7.2A~
18A);Ith:KB02-12:12A;KB02-16:16A;KB02-18:18A;Ics:AC380V:50kA;AC690V:4kA;使用类别:AC-43,AC-44;极
数:3P;辅助触头:2NO,1NC;AC-15;Ue/Ie:380V/6A;报警触头:2NO;AC-15;Ue/Ie:220V/3A;

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 01 月 10 日 有效期至: 2023 年 01 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 03 月 12 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010309653509

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器

KB02-225、KB02-160、KB0-225、KB0-200、KB0-160; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018年09月20日 有效期至: 2023年09月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013年11月06日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010309599943

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器
KB02-45,KB02-32,KB02-16,KB02-12;参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 01 月 10 日 有效期至: 2023 年 01 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 03 月 12 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心